

EQUIPOS PARA LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO

POTENCIA W	LAMPARA		BALASTO PARA INCORPORAR	CAPACITOR RECOMENDADO PARA FACTOR DE POTENCIA 1=0,9 PARA MODELOS A Y E	BALASTO PARA INTEMPERIE BAJO FP	EQUIPO PARA INTEMPERIE ALTO FP	BALASTOS PARA INTEMPERIE AUTORREGULADOS BAJO FACTOR DE POTENCIA (CAPACITIVO)
	MARCA	MODELO					
50	GENERAL ELECTRIC	VM	A05D30	6 µf X 250V	E05D30	H05D30	-
	OSRAM	HQL					
	PHILIPS	HPL					
	SYLVANIA	HSL					
80	GENERAL ELECTRIC	VM	A08D30	6 µf X 250V	E08D30	H08D30	R08D50
	OSRAM	HQL					
	PHILIPS	HPL					
	SYLVANIA	HSL					
125	GENERAL ELECTRIC	VM	A12D30	10 µf X 250V	E12D30	H12D30	R12D50
	OSRAM	HQL					
	PHILIPS	HPL					
	SYLVANIA	HSL					
250	GENERAL ELECTRIC	VM	A25D50	20 µf X 250V	E25D50	H25D50	R25D50
	OSRAM	HQL					
	PHILIPS	HPL					
	SYLVANIA	HSL					
400	GENERAL ELECTRIC	VM	A40D50	28 µf X 250V	E40D50	H40D50	R40D50
	OSRAM	HQL					
	PHILIPS	HPL					
700	PHILIPS	HPL	A70D01	45 µf X 250V	E70D01	-	-
	OSRAM	HQL					
	SYLVANIA	HSL					
1000 -220V	PHILIPS	HPL	A1KD01	50 µf X 250V	E1KD01	-	-
	OSRAM	HQL					
	SYLVANIA	HSL					
1000 -380V	-	-	A1KT01	18 µf X 440V	-	-	-

220187.00

1/1

Calidad argentina bien encendida

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado IRAM - ISO 9001:2000

